

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号 : 2013-010

発行者の名称 : パナソニックエコシステムズ株式会社
 発行者の住所 : 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

宣言の対象 : 熱交換気ユニット (付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8628 : 2003	全熱交換器	2000年7月20日
JRA 4056 : 2006	全熱交換器 有効換気量試験方法	2003年11月20日
JRA 4059 : 2007	全熱交換器 熱交換効率試験方法	2007年12月12日

追加情報 :

性能確認項目に対する準拠規格は下記の通りである。

性能確認項目	準拠規格
消費電力、風量・静圧特性	JIS B 8628 : 2003
有効換気量率 (有効換気量、漏えい量)	JRA 4056 : 2006
温度交換効率	JIS B 8628 : 2003 及び JRA 4059 : 2007

問い合わせ先 : パナソニックエコシステムズ株式会社 IAQビジネスユニット
 CSグループ 市場対応チーム 川口 裕敏
 TEL : 0570-064-730
 FAX : 0568-84-8606

代表者又は代理者の署名 : 小栗 英明

発行日 : 2013年12月12日

発行場所 : パナソニックエコシステムズ株式会社 IAQビジネスユニット

役職名・氏名 : 品質保証グループ GM 小栗 英明

この文書は、JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (付属書)

宣言の対象	品番	規格番号
熱交換気ユニット	FY-12VBD1ACL	JIS B 8628 : 2003
	FY-12VB1ACL	JRA 4056 : 2006
	FY-80VB1ACL	JRA 4059 : 2007

(文書番号 2013-010)