

## 創蓄連携システムT

本リストでは令和7年度においてSIIに登録されたパッケージ型番に関する情報を記載しています。

※各項目はJIS C 4413に基づいて測定を行っています。

詳細は下記をご覧ください。

<https://www.jema-net.or.jp/living/chikuden/label.html>

※運転音は、カタログ値と測定方法が異なるため、数値が大きくなっていますが、音が大きくなったわけではありません。

パッケージ型番	パッケージ型番を構成する個別機器型番				初期実効容量 (JIS C 4413による)	初期停電時放電容量	蓄電池容量	システム容量利用率 (系統連系時)	システム容量利用率 (停電時)	システム充放電効率	想定使用期間	システム生涯蓄電容量	運転音	防塵防水性能	蓄電池劣化時の安全性												
	パワーステーション		リチウムイオン蓄電池ユニット																								
	品番	台数	品番	台数																							
PLI-PB32D097	LIPB32D	1	LIB3497	1	8.6kWh	9.3kWh	9.7kWh	-10°C 25°C 40°C	82.7% 88.7% 95.7%	-10°C 25°C 40°C	83.5% 95.6% 96.4%	86.5%	15年	47,029kWh	48dB	IP55	蓄電池の劣化監視機能あり										